



公共下水道への排除基準

平成29年3月現在

項 目	排 除 基 準 政令による基準	特定事業場 排水量:m/日			特定事業場以外 排水量:m/日		
		50	30	10	50	30	10
生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満 (300mg/L未満)	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
浮遊物質(SS)	600mg/L未満 (300mg/L未満)	斜線	斜線	適	斜線	斜線	適
窒素含有量	240mg/L未満 (150mg/L未満)	斜線	斜線	用	斜線	斜線	用
燐含有量	32mg/L未満 (20mg/L未満)	斜線	斜線	除	斜線	斜線	除
水素イオン濃度	5超9未満 (5.7超8.7未満)	斜線	斜線	外	斜線	斜線	外
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉍油類含有量 動植物類含有量	5mg/L以下 30mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
温度	45°C未満 (40°C未満)	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
沃素消費量	220mg/L未満	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
フェノール類	5mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
銅及びその化合物	3mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
亜鉛及びその化合物	2mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
鉄及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
マンガン及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
クロム及びその化合物	2mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
シアン及びその化合物	1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
有機リン化合物	1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
アルキル水銀化合物	検出されないこと	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
四塩化炭素	0.02mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
一・二ジクロロエタン	0.04mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
一・一ジクロロエチレン	1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
シス一・二ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
一・一・一トリクロロエタン	3mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
一・一・二トリクロロエタン	0.06mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
一・三ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
チウラム	0.06mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
シマジン	0.03mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ベンゼン	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ぼう素及びその化合物	10mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ふっ素及びその化合物	8mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	380mg/L未満	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
ダイオキシン類	10pg/L以下	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線

備考

- (1) 環境項目中()内の数値は製造業又はガス供給業について上乗せ適用事項が該当した場合の基準である。
- (2) BODから沃素消費量に係る適用除外の排除量は狭山市下水道条例施行規則による。
- (3) フェノール類からクロム及びその化合物に係る適用除外の排除量は埼玉県の排除基準を定める上乗せ条例による。

 : 下水道法第12条の2による
 : 下水道法第12条、第12条の11による