

組積造の塀の点検表

年 月 日

（宛先）狭山市長

（申請者）住 所  
（フリガナ）  
 氏 名  
 電話番号

補助金の申請にあたり、所有する組積造の塀（石塀、れんが塀、万年塀、その他の積組造の塀）を次のとおり点検いたしましたので、危険なブロック塀等に該当することを確認願います。

なお、点検の結果は事実に相違ありません。

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地表面からの1.2m以下である	はい	いいえ
2	塀の厚さ	最下段の厚さが高さの10/100以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4 m以内ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出している 又は、最下段の厚さが高さの15/100以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ (不明)
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1 mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
7	その他	塀が土留めを兼ねている、又は石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
<b>判定</b>				
	7項目のうち、1つ以上の不適合がある		いいえ	はい
	道路からの高さが1 m以上ある		いいえ	はい

狭山市確認欄	
確認日	
担当者	
確認結果	<input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に 該当します。
	<input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に 該当しません。