

質 問 回 答 書

工事名：市道A第720号線舗装補修工事

質問 1.

第 0001 号一位代価表（施工歩掛表）路上路盤再生工で添加剤（発塵抑制型）となっておりますが、工事特記仕様書（第 8 条）では添加剤：セメント高炉 B（フレコン）となっております。どちらを採用すればよいかが教示願います。

回答 1.

特記仕様書に掲載されている添加剤：セメント高炉 B でなく、工事仕様書に掲載している添加剤：発塵抑制型で設計しております。

なお、特記仕様書については添加剤の記載を発塵抑制型に訂正いたします。