

## 質 問 回 答 書

工事名：久保川調節池ポンプ施設設置工事（ゼロ債務）

質問 1.

本件の監視装置の仕様は監視装置内にデータを蓄積し、メールにて通報するものでしょうか。もしくはクラウド型やオンプレミス型でしょうか。

回答 1. データ蓄積については、クラウド型で保管し閲覧可能な仕様になります。  
また、監視装置内部でも常時数日間のデータの蓄積するものを想定しています。  
通報手段については、監視装置→クラウドサーバ→メールを想定しています。

質問 2.

狭山市様の機場で既存の監視システムはありますでしょうか。既存システムがある場合はシステム名称を御教示願います。

回答 2. ありません。

質問 3.

既存の監視システムがある場合、今回設置する監視内容はそちらに反映させるのでしょうか。

回答 3. ありません。

質問 4.

通信回線は au 以外のキャリアも使用可能でしょうか。

回答 4. 可能です。