

工事名称 狭山市立山王中学校外 3 校体育館空調設備等整備工事

工事場所 埼玉県狭山市南入曽 1 5 7 番地外

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

工事費内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

3

[illegible]

建築工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
山王中学校	1	式		
入間野中学校	1	式		
堀兼中学校	1	式		
狭山台中学校	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

6

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
山王中学校	1	式		
入間野中学校	1	式		
堀兼中学校	1	式		
狭山台中学校	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
山王中学校	1	式		
入間野中学校	1	式		
堀兼中学校	1	式		
狭山台中学校	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

8

山王中学校						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土・地業工事		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
塗装工事		1		式		
雑工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

9

入間野中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土・地業工事		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1		式		
木工事		1		式		
金属		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
雑工事		1		式		
とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

10

堀兼中学校						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土・地業工事		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
塗装工事		1		式		
雑工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

11

狭山台中学校						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設			1	式		
土工			1	式		
鉄筋・コンクリート・型枠工事			1	式		
木工事			1	式		
金属			1	式		
内装改修			1	式		
塗装改修			1	式		
雑工事			1	式		
とりこわし			1	式		
発生材処理			1	式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

12

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

13

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

14

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

15

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

16

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

17

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

18

堀兼中学校						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
計装設備		1		式		
ガス設備		1		式		
消火設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

19

狭山台中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
計装設備		1		式		
ガス設備		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

20

山王中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					
とりこわし工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

21

[illegible]

入間野中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
内装改修		1	式		
計					
塗装改修		1	式		
計					
雑工事		1	式		

入間野中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

堀兼中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					
とりこわし工事		1	式		

[illegible]

狭山台中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
内装改修		1	式		
計					
塗装改修		1	式		
計					
雑工事		1	式		

狭山台中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

山王中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
都市ガス設備	大口径PE配管工事費	1	式		
都市ガス設備	一般配管工事費	1	式		
都市ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					

入間野中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
ガス設備	大口径PE配管工事費	1	式		
ガス設備	一般配管工事費	1	式		
ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

堀兼中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
ガス設備	一般配管工事費	1	式		
ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

狭山台中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
ガス設備	一般配管工事費	1	式		
ガス設備	付帯工事費	1	式		
計					

山王中学校 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	26.8	m ²			
墨出し	小規模	26.8	m ²			
外部脚立足場	運搬共	94	m ²			
内部脚立足場	運搬共	78.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	157	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	157	m ²			
整理清掃後片付け (外部)	小規模	26.8	m ²			
計						

山王中学校 土・地業工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	2.6	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	1.7	m ³			
締固め	タンバ 60～80kg	1.7	m ³			
土工機械運転 (ベックホリ)	排出カス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m ³	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 ティーゼル 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タンバ)	60～80kg	1	運転日			
計						

山王中学校 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	116	kg			
鉄筋加工組立	運搬共	1	式			
差し筋アンカー	D10下打ち	45	本			
レディーミストコンクリート	Fe21+3N, S15~18	3.3	m3			
コンクリート打設 手間		3.3	m3			
ポンプ 圧送基本料 金		2	回			
打放し型枠		7.3	m ²			
型枠運搬費	4t車	7.3	m ²			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	17.1	m ²			
計						

山王中学校 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板張り	ラワン1類 見え掛かり 厚さ5.5mm	19	m ²			
壁木胴縁組	杉 40 x 45@455	19	m ²			
天井合板張り	ラワン1類 見え掛かり 厚さ5.5mm	19	m ²			
天井下地縁組	杉 吊木,野縁受共	19	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

40

山王中学校		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	L-65x65x6 SS400	498	kg			
鋼材	PL-6 SS400	69.9	kg			
鋼材	FB-6 x 65 SS400	50.1	kg			
ボルト	ユニクロ M12 タプルナット共	250	本			
鉄骨加工取付	工場加工, 錆止め 運搬, 取付共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

41

山王中学校		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP-G塗	木部	38	m ²			
SOP塗	鉄部	55	m ²			
素地こしらえ	木部	38	m ²			
素地こしらえ	鉄部	55	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

44

山王中学校		処分		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間有り 3.0km以下	2.6	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	1.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 2.5km以下	1.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

45

山王中学校		処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	残土	2.6	m3			
発生材処分	混合廃棄物	1.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

46

入間野中学校		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	9.6	m ²			
墨出し	小規模	9.6	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型 外部脚立足場	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1ヵ月	1,321	m ²			
	運搬共	20	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費 運搬費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	215	m ²			
床養生加算	構造用合板 厚12	125	m ²			
内部脚立足場	運搬共	50	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	50	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	50	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	802	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	802	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

47

入間野中学校		土・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	3.4	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.3	m ³			
締固め	タンバ 60～80kg	2.3	m ³			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m ³	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 ディーゼル 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タンバ)	60～80kg	1	運転日			
計						

建築工事 細目別内訳

48

入間野中学校 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	147	kg			
鉄筋加工組立	運搬共	1	式			
レディミクストコンクリート	Fc21+3N, S15~18	2.9	m ³			
コンクリート打設 手間		2.9	m ³			
ポンプ圧送基本料 金		1	回			
打放し型枠		7.7	m ²			
型枠運搬費	4t車	7.7	m ²			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	9.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

49

入間野中学校 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板張り	ラワン類 見え掛かり 厚さ5.5mm	14.4	m ²			
壁木胴縁組	杉 40 x 45@455	25	m ²			
計						

[illegible][illegible]

入間野中学校		塗装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SOP塗装	木部	14.4	m ²			
EP塗	ボード面	20.7	m ²			
素地こしらえ	木部	14.4	m ²			
素地ごしらえ	ボード面	20.7	m ²			
SOP塗	細物 木部	25	m			
計						

入間野中学校		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミパネル	厚1.0 2.1m程度	1	式			
メッシュフェンス	H2000 基礎共 控えなし	22.8	m			
メッシュフェンス 門扉	H2000 片開き 基礎共	1	か所			
防草シート張り	材工	36	m ²			
計						

入間野中学校		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	35.6	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	14.4	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	6.3	m ²			
壁下地撤去	集積共	6.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	35.6	m ²			
ガラス撤去	集積共	2.1	m ²			
計						

入間野中学校		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m ³ 土砂 DID区間有り 3.0km以下	3.4	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1.5	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 2.5km以下	0.3	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 2.5km以下	0.5	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間有り 2.5km以下	0.7	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラスくず DID区間有り 2.5km以下	0.1	m ³			
計						

入間野中学校		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	残土	3.4	m ³			
発生材処分	廃石膏ボード	0.3	m ³			
発生材処分	木くず	0.5	m ³			
発生材処分	金属くず	0.7	m ³			
発生材処分	ガラスくず	0.1	m ³			
計						

堀兼中学校		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	28	m ²			
墨出し	小規模	28	m ²			
外部脚立足場	運搬共	92	m ²			
内部脚立足場	運搬共	61.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	153	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	153	m ²			
整理清掃後片付け (外部)	小規模	28	m ²			
計						

掘兼中学校 土・地業工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	5.4	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.7	m ³			
締固め	タンバ 60～80kg	2.7	m ³			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m ³	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 ティーゼール 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タンバ)	60～80kg	1	運転日			
計						

掘兼中学校 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	169	kg			
差し筋アンカー	D10下打ち	27	本			
鉄筋加工組立	運搬共	1	式			
レディミキストコンクリート	Fc21+3N, S15～18	3.9	m ³			
コンクリート打設 手間		3.9	m ³			
ポンプ圧送基本料 金		2	回			
打放し型枠		4.6	m ²			
型枠運搬費	4t車	4.6	m ²			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	20.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

60

掘兼中学校		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫材	杉 30 x 90	34	m			
通しボルト	ユニクロ M12x240 タップルナット共	40	本			
天井合板張り	ラワン1類 見え掛かり 厚さ5.5mm	13.4	m ²			
天井下地縁組	杉 吊木, 野縁受共	13.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

61

掘兼中学校		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	L-65x65x6 SS400	487	kg			
鋼材	PL-6 SS400	38.8	kg			
ボルト	ユニクロ M12 タップルナット共	125	本			
鉄骨加工取付	工場加工, 錆止め 運搬, 取付共	1	式			
計						

掘兼中学校		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP-G塗	木部	5.2	m ²			
SOP塗	鉄部	22	m ²			
素地こしらえ	木部	5.2	m ²			
素地こしらえ	鉄部	22	m ²			
計						

掘兼中学校		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	H1800 基礎共	14.1	m			
メッシュフェンス扉	H1800 片開き W1000 基礎共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

68

狭山台中学校 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	機械	7	m3			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	4	m3			
締固め	タンバ 60～80kg	4	m3			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m3	1	運転日			
土工機械運転 (ダンプトラック)	普通用 ティーゼール 4t積級	1	運転日			
土工機械運転 (タンバ)	60～80kg	1	運転日			
計						

建築工事 細目別内訳

69

狭山台中学校 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295	174	kg			
異形棒鋼	D13 SD295	32	kg			
差し筋アンカー	D10下打ち	5	本			
鉄筋加工組立	運搬共	1	式			
レディミキストコンクリート	Fc21+3N, S15～18	3.2	m3			
コンクリート打設 手間		3.2	m3			
ポンプ圧送基本料 金		2	回			
打放し型枠		8.2	m ²			
型枠運搬費	4t車	8.2	m ²			
コンクリート天端直押え	金ゴテ	23.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

72

狭山台中学校		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井化粧石膏ボード張り	厚9.5 目透し張り	24.4	m ²			
天井ロックウール吸音板張り	厚9 下地PB厚9.5共	1.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

73

狭山台中学校		塗装改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SOP塗装	木部	13.7	m ²			
素地こしらえ	木部	13.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

76

狭山台中学校		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間有り 3.0km以下	7	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	11.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 2.5km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 2.5km以下	0.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 2.5km以下	10	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間有り 2.5km以下	0.5	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

77

狭山台中学校		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	残土	7	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.3	m3			
発生材処分	木くず	0.7	m3			
発生材処分	金属くず	0.5	m3			
発生材処分	混合廃棄物	10	m3			
計						

山王中学校		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	体空L-1	1	面			
キュービクル改修		1	式			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	127	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	10	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	5	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	157	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
ハットホル (既製品)	H1-6 600×600×600H R2K-60 (600φ 2t) 人力据付	2	個			
舗装壊し復旧		1	式			
土工事		1	式			
はつり補修		1	式			
計						

[illegible]

山王中学校		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
濁水		0.1	m ³			
コンクリートガラ		5.6	t			
計						

入間野中学校		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	体空L-1	1	面			
キュービクル改修		1	式			
厚鋼電線管 (G)	(36) 地中 (防食テープ巻)	20	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	17	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(38) エクステンション用等	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	10	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	5	m			
600V CVTケーブル	38mm ² 管内	20	m			
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	27	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
アルボックス形屋外 (SUS)	300-300-300	4	個			
舗装壊し復旧		1	式			
土工事		1	式			

[illegible][illegible]

[illegible]

掘兼中学校		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	体空L-1	1	面			
キュービクル改修		1	式			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	47	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	40	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキステンション用等	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	10	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	10	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	45	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	57	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
アールボックス形屋外 (SUS)	300-300-300	4	個			
ハットボウル (既製品)	H2-6 900×900×600H R2K-60 (600φ 2t) 機械据付	1	個			
はつり補修		1	式			

[illegible][illegible]

堀兼中学校		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物	鉄屑	▲13	kg			
アスファルトガ		3.5	t			
コンクリートガ		0.5	t			
計						

狭山台中学校		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤	体空L-1	1	面			
キュービクル改修		1	式			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	3	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	42	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	1	m			
メッセンジャワイヤ	22mm2 1径間20m相当	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	10	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	40	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	45	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	94	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	カ所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
アルボックスS形屋外 (SUS)	500-500-500	6	個			

[illegible][illegible]

山王中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防球カーテン	A	8	個			
防球カーテン	B	4	個			
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	133	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	54	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	111	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	69	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	42	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	20	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	14	m			
フックン化粧ケース		1	式			
浸透桧	200-600H 樹脂蓋	3	個			

[illegible]

山王中学校		計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアコンリモン	GHP用	3	個			
鍵付きリモンBOX		3	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	52	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	202	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	262	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	52	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個			
アルボックスSSS形 (錆止め塗装)	200-200-200	3	個			
はつり補修		1	式			
計						

山王中学校		都市ガス設備		大口径PE配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE管理設配管工事	100A	225	m			
PE管 (1号U管)	100A	225	m			
PE直埋設ボールバルブ (26型ヒット共)	100A	1	個			
EFエルボ	100A	50	個			
EFソケット	100A	47	個			
EFキャップ	100A	1	個			
EFサドル	100A×50A	1	個			
雑工事費		1	式			
計						

山王中学校		都市ガス設備		一般配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PE管	30A	3	m			
PE管	50A	15	m			
カー鋼管	25A	6	m			
カー鋼管	32A	3	m			
カー鋼管	50A	6	m			
分岐ガス栓	20A	3	個			
分岐ガス栓	50A	1	個			
PC絶縁継手	32A	3	個			
PC絶縁継手	50A	1	個			
可とう管接続強化カースホース	20A	3	ヶ所			
ガスメーター取付費従来工法25		1	個			
レジンメーター台		1	個			
雑工事費		1	式			
計						

山王中学校		都市ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンケルブラケット ドフ付け	25A	6	個			
アンケルブラケット ドフ付け	50A	4	個			
管受台ベース	25A	6	個			
管受台ベース	50A	2	個			
埋め戻し砂		57	m ³			
残土処理		57	m ³			
掘削土入替30cm迄	50A以下	18	m			
掘削土入替30cm迄	100A	225	m			
地中埋設標		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

入間野中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートA 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートB 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートB 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートB 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-3-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポートB 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			

入間野中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-4-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-5 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-6 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-7 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-8 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-9 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-10 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-11 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
GHP-4-12 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P56 4方向セット形 ドレンアップ・化粧パネル・昇降式フィルター 冷/暖：5.6/6.3Kw	1	台			
防球カーポート	A	8	個			
防球カーポート	B	4	個			

機械設備工事 細目別内訳

102

入間野中学校 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	195	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	26	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	108	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	58	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	153	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	68	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	166	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	48	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	96	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	9	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	65	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	78	m			
フッキング化粧ケース		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

103

入間野中学校 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浸透枳	200-600H 樹脂蓋	4	個			
ドレンチャッキ	VP用30	8	個			
ドレンチャッキ	VP用25	5	個			
ドレントラップ	VP用40	1	個			
管接続コブ抜き		1	式			
架台		1	式			
外壁吹付材 アスベスト除去処理		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

104

入間野中学校		計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコンリモコン	GHP用	5	個			
鍵付きリモコンBOX		5	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	130	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m			
EM-CEケーブ ^ル	2mm2- 3C ビット・天井	387	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	402	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 管内	230	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナ ^ル ボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナ ^ル ボックス	1	個			
ブ ^ル ボックスSS形 (錆止め塗装)	200-200-200	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

105

[illegible]

入間野中学校		ガス設備		大口径PE配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE管理設配管工事	100A	152	m			
PE管（1号U管）	100A	152	m			
PE直埋設ボールバルブ （26型ビッド共）	100A	1	個			
EFエルボ	100A	21	個			
EFソケット	100A	26	個			
EF異径ソケット	100A×75A	1	個			
雑工事費		1	式			
計						

入間野中学校		ガス設備		一般配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE管	30A	6	m			
PE管	50A	1	m			
PE管	75A	47	m			
カラー鋼管	25A	7	m			
カラー鋼管	32A	4	m			
カラー鋼管	50A	6	m			
カラー鋼管	80A	4	m			
ネジガス栓	20A	4	個			
分岐ガス栓	50A	1	個			
PC絶縁継手	32A	4	個			
PC絶縁継手	50A	1	個			
PC絶縁継手	80A	2	個			
可とう管接続 強化カースト	20A	4	ヶ所			
ガスメーター取付費 従来工法40		1	個			
レジンメーター台		1	個			

入間野中学校		ガス設備		一般配管工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑工事費		1	式			
計						

入間野中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンケルブラケット ドフ付	25A	8	個			
アンケルブラケット ドフ付	50A	4	個			
アンケルブラケット ドフ付	80A	3	個			
管受台ベース	25A	8	個			
管受台ベース	50A	2	個			
コンクリートカッター t:20cm		7.2	m			
濁水処理コンクリート t:20cm		7.2	m			
アスコンカッター t:5cm		188	m			
濁水処理アスコン t:5cm		188	m			
コンクリートこわし t:20cm		1.8	m ²			
アスコンこわし t:5cm		56.4	m ²			
加熱合材		8.5	t			
粒調碎石		11.7	m ³			
切込碎石		20.3	m ³			
埋め戻し砂		48.3	m ³			

機械設備工事 細目別内訳

110

入間野中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処理		80.3	m ³			
合材処理		8.5	t			
合材敷工		94	m			
掘削土入替30cm迄	50A以下	7	m			
掘削土入替30cm迄	75A	47	m			
掘削土入替40cm迄	100A	55	m			
掘削土入替 全量	100A	97	m			
コンクリート復旧 t:20cm		1.8	m ²			
アスコン復旧費 t:5cm (透水)		112.8	m ²			
地中埋設標		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

111

入間野中学校		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト処理運搬共		1	式			
計						

掘兼中学校		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P850 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：85.0/95.0Kw	1	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-1-5 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン屋外機	P850 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：85.0/95.0Kw	1	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-4 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
GHP-2-5 ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機	P140 天吊形 防球カーポート 冷/暖：14.0/16.0Kw	1	台			
防球カーポート		10	個			
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	75	m			

掘兼中学校		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	51	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	75	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	59	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	36	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	15	m			
ラッキンク化粧ケース		1	式			
浸透枿	200-600H 樹脂蓋	2	個			
ドレンチャッキ	VP用25	10	個			
はつり補修		1	式			
架台		1	式			
外壁吹付材 アスベスト除去処理		1	式			

掘兼中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊振止金具 (SUS製)	25A	2	個			
山砂t:30cm		3.6	m ³			
掘削土入替 (30cm迄)	50A以下	15	m			
残土処理 (構内敷均し)		3.6	m ³			
埋設表示杭		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

掘兼中学校		消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修 塗装・管接続	ねじ接合 屋内一般 32A	35	m			
		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

120

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

121

[illegible]

狭山台中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-1-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-1-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-1-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-1-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-2-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-2-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-2-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-2-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機	P710 冷暖切替運転形 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1	台			
GHP-3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ・防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-3-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ・防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-3-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ・防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			
GHP-3-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機	P160 天吊形 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ・防球ｶﾞｰﾄﾞ 冷/暖：16.0/18.0Kw	1	台			

狭山台中学校		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付		1	式			
防球ｶﾞｰﾄﾞ	A	8	個			
防球ｶﾞｰﾄﾞ	B	4	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	96	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	26	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	51	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	96	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	26	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	51	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	45	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般 30A	5	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般 25A	35	m			
ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	VP用30	1	個			
ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	VP用25	10	個			

狭山台中学校		ガス設備		付帯工事費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンガスラケット トフ付け	25A	3	個			
アンガスラケット トフ付け	50A	9	個			
管受台ベース	25A	3	個			
管受台ベース	50A	7	個			
埋め戻し砂		5.7	m ³			
残土処理		5.7	m ³			
掘削土入替30cm迄	50A以下	1	m			
掘削土入替30cm迄	75A	23	m			
地中埋設標		1	式			
雑工事費		1	式			
計						

