

質 問 回 答 書

工事名：狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事（機械設備）

質問 1．

コンクリートを利用する機械基礎工事および壁のダクト孔閉塞工事があるのですが、特記事項にコンクリート工事に関する記載がありません。（コンクリ、鉄筋、型枠 等）
ご指示願います。

回答 1． 機械基礎・ダクト閉塞孔とも、コンクリート Fc24、スランプ 18、鉄筋は SD295、型枠は普通合板型枠とする。
壁の閉塞については、A-38 図の下部「凡例」、「特記事項」を参照する。