

入札説明書

上下水道部水道施設課

1. 工事名 市道C第263号線外2線配給水管改良工事
2. 工事場所 狭山市 大字東三ツ木 地内
3. 工期 契約日より 令和 5年 3月28日まで
4. 工事概要

管布設工 DIPφ 75mm GX形	L=98.7m
管布設工 DIPφ 100mm GX形	L=17.0m
ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形	5基
ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形	2基
ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	2基
FCD地下式排水弁設置工 単口	2基
不断水バルブ設置工 HIVPφ 75mm	2基
不断水バルブ設置工 HIVPφ 100mm	1基
給水管布設工	9箇所
仮設管布設・撤去工	一式
5. 設計図書 本書に添付してある設計図書は次のとおり。
 - ・工事仕様書 1部
 - ・設計図 2枚
6. 工事範囲 設計図書の書き入れ範囲とする。ただし、設計図書等には書き入れがなくても、本工事の完成に必要なものは本工事に含むものとする。
7. 設計図書等に関する質問回答
 - ・質問方法：質問がある場合は、電子入札システムにより提出すること。
 - ・受付日時：令和 4年11月30日（水） 午前10時まで
 - ・回答方法：質問があった場合は、狭山市公式ホームページに記載します。
 - ・回答日時：令和 4年12月 5日（月） 午前10時から
8. 施工上の諸注意
 - ・工事の施工に際し設計図書を把握し、埼玉県土木工事实務要覧（以下「県要覧」という。）、

狭山市建設工事請負契約款に則り施工すること。又労働基準法、労働安全衛生法、建設業法等の関係法令を厳守し、安全管理、工程管理、品質管理等遺漏なきよう万全を期すこと。

- ・官民境界杭及び既設構造物には十分注意すると共に、私有地内への立入りについては所有者の了解を必ず得ること。
- ・予め住民等へ工事内容を説明し理解協力の依頼をすると共に、その際は苦情が発生しないよう対応等は十分に注意すること。
- ・当該工事に関し、資材置場として農地借地（一時転用等）をする場合は、所定の手続きを行うこと。
- ・当該工事に関し、道路使用許可を遅滞なく得て施工すること。
- ・当該工事に関し、消防署、警察署等へ関係書類を届出すること。
- ・担当者との連絡は、密に行うこと。

9. その他

- ・現場着手前に施工計画書、材料承諾書を提出すること。
- ・工期は厳守すること。
- ・COBRISに登録の上、再生資源利用計画書・実施書、登録証明書を提出すること。

10. 追記事項

問い合わせ先は、狭山市上下水道部水道施設課へ。

電話 04-2953-1111（代表） 内線2332～2333番