

令和 6 年 6 月 1 0 日

入 札 説 明 書

上下水道部水道施設課

1. 工 事 名 市道幹第 9 0 号線外 4 線配水管布設工事
2. 工事場所 狹山市 入間川 地内
3. 工 期 契約日から令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで
4. 工事概要

管布設工 DIP φ 100 mm GX 形	L=434.7m
管布設工 DIP φ 150 mm GX 形	L= 24.6m
管布設工 DIP φ 200 mm GX 形	L=443.4m
ソトソール仕切弁設置工 φ 100 mm GX 形	13 基
ソトソール仕切弁設置工 φ 150 mm GX 形	2 基
ソトソール仕切弁設置工 φ 200 mm GX 形	15 基
ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	4 基
FCD 急速空気弁設置工 φ 75 mm	2 基
不断水バルブ設置工 DIP φ 100 mm	1 基
不断水割 T 字管設置工 DIP φ 100 mm × φ 100 mm	1 基
既設管撤去工	一式
5. 設計図書 本書に添付してある設計図書は次のとおり。
 - ・ 工事仕様書 1 部
 - ・ 設 計 図 1 枚
6. 工事範囲 設計図書の書き入れ範囲とする。ただし、設計図書等にも書き入れがなくても、本工事の完成に必要なものは本工事に含むものとする。
7. 施工上の諸注意
 - ・ 工事の施工に際し設計図書を把握し、埼玉県土木工事实務要覧（以下「県要覧」という。）、狹山市建設工事請負契約款、日本水道協会発行の「水道工事標準仕様書」に則り施工すること。
 - ・ 労働基準法、労働安全衛生法、建設業法等の関係法令を厳守し、安全管理、工程管理、品質管理等遺漏なきよう万全を期すこと。
 - ・ 官民境界杭及び既設構造物には十分注意すると共に、私有地内への立入りについては所有者の了解を必ず得ること。また、私有地内工事の施工に際しては細心の注意を払うこと。
 - ・ 予め住民等へ工事内容を説明し理解協力の依頼をすると共に、その際は苦情が発生しないよう対応等は十分に注意すること。
 - ・ 当該工事に関し、資材置場として農地借地（一時転用等）をする場合は、所定の手続きを行うこと。
 - ・ 当該工事に関し、道路使用許可を遅滞なく得て施工すること。

- ・当該工事に関し、消防署、警察署等へ関係書類を届出すること。
- ・仮復旧工事は即日復旧とし、その道路について施工業者名等仮復旧表示をすること。
- ・担当者との連絡は、密に行うこと。
- ・断水等を伴う工事を施工する際は、断水PR時間内に配管作業及び洗管作業まで終了できるよう事前に十分な準備をし、施工すること。

8. その他

- ・現場着手前に施工計画書、材料承諾書を提出すること。
 - ・工期は厳守すること。
 - ・COBRISに登録の上、再生資源利用計画書・実施書、登録証明書を提出すること。
- また、計画書については、現場掲示すること。

9. 設計図書等に関する質問回答

質問方法	質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。
受付日時	令和6年6月17日（月） 午前10時まで
回答方法	質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。
回答日時	令和6年6月20日（木） 午前10時から

10. 追記事項

問い合わせ先は、狭山市上下水道部水道施設課へ。

電話 04-2953-1111（代表） 内線2332～2333番