

質 問 回 答 書

工事名：市道E第829号線外3線舗装復旧工事

質問 1.

第 17・18 号一位代価表 高視認性区画線（リグ式白・黄）ですが、計画されている塗料（白・黄）の商品名の明示をお願いします。
又、プライマーの種類の詳細の明示をお願いします。

回答 1. 塗料については、レインフラッシュライン HV です。
プライマーについては、接着用プライマーの区画線用です。

質問 2.

第 0012 号一位代価表（施工歩掛表）高視認性区画線設置と第 0013 号一位代価表（施工歩掛表）高視認性区画線設置の塗料とプライマーですが、どこのメーカー・規格かご教授願います。

回答 2. 塗料については、レインフラッシュライン HV です。
プライマーについては、接着用プライマーの区画線用です。