


位置図



工事箇所

工事名称	市道B第742号線外1線配給水管改良工事			
工事場所	狭山市 大字水野 地内			
工事概要	管布設工	DIP	φ100mm GX形	L=275.5m
	管布設工	DIP	φ150mm GX形	L= 0.8m
	ソトソール仕切弁設置工	φ100mm	GX形	5基
	ｽﾎｰﾙ製地下式消火栓設置工	単口		1基
	FCD地下式排水弁設置工			2基
	給水管布設工			40箇所
	仮設管設置・撤去工			一式
	既設管撤去工			一式