質　問　回　答　書

工事名：公共下水道管改築工事（第１２工区）

質問１.

第 31 号一位代価表 機械器具損料の各数量をご教示願います。

回答１.（別紙）積算参考資料をご確認ください。

質問２.

第 39 号一位代価表 機械器具損料の各数量をご教示願います。

回答２.（別紙）積算参考資料をご確認ください。

質問３.

第 0038 号一位代価表（特殊施工単価）トラック運転工のトラック［クレーン装置付］ベーストラック 4～4.5ｔ積 吊能力 2.0ｔについて、運転１時間当り換算値の損料（13 欄）でよろしいでしょうか。

回答３．ご認識のとおりです。

質問４.

第 0040 号一位代価表（特殊施工単価）発動発電機工の発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第１次）37/45kVA について、運転１時間当り換算値の損料（13 欄）でよろしいしょうか。

回答４．ご認識のとおりです。

質問５.

第 0053 号一位代価表（特殊施工単価）発動発電機運転費 25kVA の発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型(第１次)20/25kVA について、供用１日当り換算値損料（15 欄)、運転１日当り換算値損料（13 欄）のどちらを採用しておりますか。

回答５．　15 欄を採用しております。

質問６．

第 0054 号一位代価表（特殊施工単価）発動発電機運転費 45kVA の発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第 1 次)37/45kVA について、供用 1 日当り換算値損料（15 欄)、運転 1 日当り換算値損料（13 欄）のどちらを採用しておりますか。

回答６．15 欄を採用しております。

質問７．

第 0002 号一位代価表（施工歩掛表）トラック運転［クレーン装置付］について、運転手（特殊)、軽油、トラック［クレーン装置付］ベーストラック 4～4.5ｔ積 吊能力 2.9ｔの数量をご教示願います。もしくは国土交通省一般土木のどの工種（例：番号 503.0 下水道小口径推進工法 クレーン付４ｔ・2.9ｔ吊）に該当するかご教示願います。

回答７． 下水道用設計標準歩掛表 令和７年度 －第１巻管路－の歩掛を採用しています。

質問８．

第 0043 号一位代価表（特殊施工単価）粘土モルタル(1:1)セメント 25 kg/袋
第 0048 号一位代価表（特殊施工単価）モルタル配合(1:2)セメント 25 kg/袋
の単価は、埼玉県設計単価を採用しておりますか。

回答８． 埼玉県設計単価を採用しております。

質問９．

第 0046 号一位代価表（特殊施工単価）発動発電機運転費 60kVA の発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第 1 次)50/60kVA について、供用 1 日当り換算値損料（15 欄)、運転 1 日当り換算値損料（13 欄）のどちらを採用しておりますか。

回答９．15 欄を採用しております。

質問１０．

第 0052 号一位代価表（特殊施工単価）クレーン装置付トラック 4t 2.9ｔ吊のトラック[クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t について、運転１時間当り換算値の損料（13 欄）でよろしいでしょうか。

回答１０．　ご認識のとおりです。

質問１１．

第 0058 号一位代価表（特殊施工単価）ライトバン運転工 φ800 以上のライトバン[ガソリンエンジン･二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5L について、運転１時間当り換算値の損料（13 欄）でよろしいでしょうか。

回答１１．　ご認識のとおりです。

質問１２．

第 0055 号一位代価表（特殊施工単価）超高圧洗浄車運転(モルタル等除去工)の超高圧洗浄車損料 4t　147kw（供用日）について、積算参考資料の高圧洗浄車損料４ｔ 147kw（供用日）31,100 円を採用しておりますか。

回答１２．　ご認識のとおりです。

質問１３．

第 9508 号一位代価表 事前調査（管口耐震化φ500）の事前調査（管内径測定）φ200～700 の日数をご教示願います。

回答１３．（別紙）積算参考資料をご確認ください。

質問１４．

第 9509 号一位代価表 事前調査（管口耐震化φ1100）の事前調査（管内径測定）φ800～3000 の日数をご教示願います。

回答１４．（別紙）積算参考資料をご確認ください。

質問１５．

第 0041 号一位代価表（特殊施工単価）ライトバン運転工φ500、φ1100 のライトバン[ガソリンエンジン･二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5L について、運転１時間当り換算値の損料（13 欄）でよろしいでしょうか。

回答１５．　ご認識のとおりです。

質問１６.

第 0042 号一位代価表（特殊施工単価）発電機運転工 2kVA の発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA について、埼玉県設計単価を採用しておりますか。

回答１６.　埼玉県の土木工事標準積算基準書機械経費編（令和 7 年 10 月）
13 欄を採用しております。

質問１７.

第 0015 号一位代価表（施工歩掛表）高圧洗浄車運転の、高圧洗浄車損料 4ｔ 154kw【SG010320】（日）について、積算参考資料の高圧洗浄車損料 4ｔ 147kw（供用日）31,100 円を採用しておりますか。

回答１７.　ご認識のとおりです。