

1 小中学校施設耐震化状況

番号	学校名	棟名称	建設年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修 年度	備考
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT・SD		
1	入間川小学校	北校舎	平成12年3月	RC	3	4,526	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	
		南校舎	平成12年3月	RC	2	2,936	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	
		講堂	平成12年3月	RC	2	1,195	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	入間川東小学校	北校舎	昭和45年3月	RC	3	3,072	旧基準	改修済						平15		
		南校舎	昭和46年3月	RC	3	2,493	旧基準	改修済						平15		
		体育館	昭和49年6月	S	2	917	旧基準	改修済						平24		
3	富士見小学校	北校舎	昭和48年5月	RC	3	1,844	旧基準	改修済						平17		
		中央校舎	昭和48年5月	RC	3	1,701	旧基準	改修済						平17		
		南校舎	昭和48年5月	RC	2	1,578	旧基準					平13	0.98	0.43	—	耐震性あり
		南側新校舎	昭和52年3月	RC	2	1,081	旧基準					平13	0.90	0.30	—	耐震性あり
		体育館	昭和50年3月	S	2	918	旧基準	改修済						平25		
4	南小学校	南校舎	昭和46年3月	RC	4	2,280	旧基準	改修済						平20		
		渡り廊下	昭和46年3月	RC	4	481	旧基準	改修済						平20		
		北校舎	昭和46年3月	RC	4	2,709	旧基準	改修済						平20		
		南側新校舎	昭和50年3月	RC	4	381	旧基準					平11	0.75	0.31	—	耐震性あり
		北側新校舎	昭和57年3月	RC	4	1,035	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	昭和49年8月	S	2	1,208	旧基準	改修済						平25		
5	山王小学校	西校舎	昭和51年5月	RC	4	3,575	旧基準	改修済						平17		
		南校舎	昭和51年5月	RC	4	2,378	旧基準	改修済						平17		
		東校舎	昭和54年7月	RC	4	1,399	旧基準					平12	0.56	0.32		平成27年度工事予定
		体育館	昭和52年3月	S	2	950	旧基準	改修済						平26		
6	入間野小学校	南校舎	昭和54年3月	RC	4	3,558	旧基準	改修済						平19		
		北校舎	昭和54年5月	RC	4	1,370	旧基準	改修済						平19		
		体育館	昭和55年3月	S	2	945	旧基準	改修済						平25		

番号	学校名	棟名称	建設年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修 年度	備考
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT・SD		
7	御狩場小学校	校舎	昭和58年3月	RC	4	5,056	新基準	—	—	—	—	—	—	—		
		体育館	昭和59年2月	S	2	904	新基準	—	—	—	—	—	—	—		
8	堀兼小学校	東校舎	昭和42年4月	RC	3	2,255	旧基準	改修済			平14					
		西校舎	昭和48年5月	RC	3	1,518	旧基準	改修済			平14					
		南校舎	昭和55年3月	RC	3	1,309	旧基準					平12	0.85	0.30	—	耐震性あり
		体育館	昭和48年3月	S	2	1,061	旧基準	改修済			平23					
9	狭山台小学校	東校舎	昭和50年3月	RC	4	2,523	旧基準	改修済			平19					
		西校舎	昭和50年3月	RC	4	2,974	旧基準	改修済			平12					
		南校舎	昭和54年3月	RC	3	1,887	旧基準	改修済			平19					
		体育館	昭和52年3月	S	2	947	旧基準	改修済			平25					
10	新狭山小学校	中央校舎	昭和50年5月	RC	3	2,368	旧基準	改修済			平18					
		南校舎	昭和50年5月	RC	3	1,353	旧基準	改修済			平18					
		北校舎	昭和50年5月	RC	3	1,149	旧基準					平15	0.88	0.36	—	耐震性あり
		東校舎	昭和57年3月	RC	3	1,343	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	昭和51年3月	S	2	955	旧基準	改修済			平24					
11	奥富小学校	東校舎	昭和41年3月	RC	3	2,107	旧基準	改修済			平13					
		西校舎	昭和53年3月	RC	3	1,431	旧基準					平11	0.94	0.31	—	耐震性あり
		体育館	昭和50年3月	S	2	1,157	旧基準	改修済			平23					
12	柏原小学校	南校舎	昭和40年3月	RC	3	2,333	旧基準	改修済			平12					
		北校舎	昭和53年3月	RC	3	2,094	旧基準	改修済			平12					
		北側新校舎	昭和61年3月	RC	4	1,088	新基準	—	—	—	—	—	—	—		
		体育館	昭和48年8月	S	2	1,126	旧基準	改修済			平23					

番号	学校名	棟名称	建設年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修 年度	備考		
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT・SD				
23	西中学校	北側西校舎	昭和37年3月	RC	3	1,839	旧基準	改修済									平21	
		北側東校舎	昭和37年3月	RC	3	1,715	旧基準	改修済									平22	
		南側西校舎	昭和41年3月	RC	2	1,151	旧基準	改修済									平21	
		南側東校舎	昭和48年3月	RC	2	1,193	旧基準	改修済									平22	
		北側東新校舎	昭和50年3月	RC	3	623	旧基準	改修済									平22	
		北側西新校舎	昭和62年3月	RC	3	1,281	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	平成10年3月	RC	3	2,730	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	柏原中学校	東校舎	昭和57年3月	RC	4	4,639	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		西校舎	平成9年10月	S	1	345	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		体育館	昭和58年2月	S	2	1,173	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		柔剣道場	昭和60年12月	S	1	356	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

2 幼稚園施設耐震化状況

	幼稚園名	棟名称	建設年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修 年度	備考		
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT・SD				
1	入間川幼稚園	園舎	昭和48年3月	RC	2	969	旧基準	改修済									平25	
2	水富幼稚園	園舎	昭和46年3月	RC	2	689	旧基準	改修済									平23	

