

水質検査結果（令和7年9月分）

	水質基準項目	基準値	柏原浄水場系	笹井配水場系		堀兼浄水場系	稻荷山配水場系				水野配水場系
			管末	高区配水池管末	低区配水池管末	管末	低区配水区管末(1)	低区配水区管末(2)	高区配水区管末	超高区配水区管末	管末
1	一般細菌	100個/m ¹ 以下	0個/m ¹								
2	大腸菌	検出されないこと	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下	0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	0.004未満								
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/1以下	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.52	1.83	1.81	1.96	1.79	1.83	1.83	1.80	1.84
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下	0.02未満	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下	0.0002未満								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下	0.0002未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下	0.0003	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下	0.0002未満								
20	ベンゼン	0.01 mg/1以下	0.0002未満								
21	塩素酸	0.6 mg/1以下	0.2	0.1	0.11	0.11	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下	0.002未満								
23	クロロホルム	0.06 mg/1以下	0.006	0.02	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.023	0.021
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下	0.003未満	0.006	0.004	0.004	0.003未満	0.007	0.003未満	0.004	0.007
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
26	臭素酸	0.01 mg/1以下	0.001未満								
27	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下	0.014	0.038	0.045	0.045	0.046	0.041	0.043	0.044	0.041
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下	0.003	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下	0.005	0.013	0.015	0.015	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013
30	プロモホルム	0.09 mg/1以下	0.001未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下	0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下	0.02未満	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下	0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	12.2	11.7	11.6	11.6	11.5	11.6	11.5	11.5	11.7
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下	0.005未満								
38	塩化物イオン	200 mg/1以下	3.6	15.6	15.6	15.9	16.0	15.5	15.5	15.8	15.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	53	74	74	73	73	74	73	73	74
40	蒸発残留物	500 mg/1以下	146	158	160	159	155	152	159	152	161
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下	0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下	0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下	0.002未満								
45	フェノール類	0.005 mg/1以下	0.0005未満								
46	有機物(TOC)	3 mg/1以下	0.3	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常で無いこと	異常なし								
49	臭気	異常で無いこと	異常なし								
50	色度	5度以下	0.5未満								
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					