水質検査結果（令和８年６月分）

	水　質　基　準　項　目	基　準　値	柏原浄水場系	笹井配水場系		堀兼浄水場系	稲荷山配水場系				水野配水場系
			管末	高区配水池管末	低区配水池管末	管末	低区配水区管末(1)	低区配水区管末(2)	高区配水区管末	超高区配水区管末	管末
1	一般細菌	100個/ｍｌ以下	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/ｌ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ｌ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02　mg/ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/ｌ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/ｌ以下	0.43	1.86	1.79	1.86	1.85	1.95	1.96	1.88	1.92
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/ｌ以下	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/ｌ以下	0.02未満	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04
14	四塩化炭素	0.002　mg/ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/ｌ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	0.02　mg/ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/ｌ以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01　mg/ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	0.6　mg/ｌ以下	0.15	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02　mg/ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06　mg/ｌ以下	0.014	0.029	0.031	0.035	0.035	0.032	0.032	0.032	0.03
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/ｌ以下	0.003未満	0.006	0.003	0.003未満	0.005	0.009	0.003未満	0.008	0.008
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/ｌ以下	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
27	臭素酸	0.01　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1　mg/ｌ以下	0.027	0.054	0.058	0.061	0.063	0.059	0.060	0.058	0.058
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/ｌ以下	0.004	0.013	0.014	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/ｌ以下	0.008	0.019	0.02	0.02	0.021	0.021	0.021	0.019	0.021
31	ブロモホルム	0.09　mg/ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/ｌ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/ｌ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/ｌ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/ｌ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0　mg/ｌ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/ｌ以下	12.2	11.3	11.3	11.3	11.2	11.4	11.4	11.2	11.2
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/ｌ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200　mg/ｌ以下	3.4	17.2	17.2	17.8	18.0	18.1	18.3	18.1	18.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/ｌ以下	53	72	70	70	71	73	73	72	73
41	蒸発残留物	500　mg/ｌ以下	116	123	136	119	134	113	129	138	136
42	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/ｌ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001　mg/ｌ以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/ｌ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02　mg/ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	0.005　mg/ｌ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3　mg/ｌ以下	0.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2
48	ｐＨ値	5.8～8.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
49	味	異常で無いこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常で無いこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満