

コンクリートブロック塀の点検表

年 月 日

（宛先）狭山市長

（申請者）住 所
（フリガナ）
 氏 名
 電話番号

補助金の申請にあたり、所有するコンクリートブロック塀を次のとおり点検いたしましたので、危険なブロック塀等に該当することを確認願います。
 なお、点検の結果は事実と相違ありません。

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地表面からの高さ 2.2m以下である	はい	いいえ
2	塀の厚さ	高さ 2 mを超える塀で厚さ15cm以上である 又は、高さ 2 m以下の塀で厚さ10cm以上である	はい	いいえ
3	鉄筋	塀の上端・基礎は横方向に また塀の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径 9 mm以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ (不明)
		塀内に径 9 mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている	はい	いいえ (不明)
4	控壁 <small>（高さ1.2mを超える場合）</small>	3.4m以内ごとに 控壁がある	はい	いいえ
		鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出している	はい	いいえ (不明)
5	基礎 〃	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ (不明)
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている	いいえ	はい
		又は 1 mm以上のひび割れがある		
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
8	その他	塀が土留めを兼ねている、又は石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
		ブロックが劣化して穴が開いている又は目地がずれている	いいえ	はい
判定				
	8項目のうち、1つ以上の不適合がある		いいえ	はい
	道路からの高さが1 m以上ある		いいえ	はい

狭山市確認欄	
確認日	
担当者	
確認結果	<input type="checkbox"/> 危険性の高いコンクリートブロック塀(ブロック塀等)に 該当します。
	<input type="checkbox"/> 危険性の高いコンクリートブロック塀(ブロック塀等)に 該当しません。