

組積造の塀の点検表

年 月 日

（宛先）狭山市長

（申請者）住 所
（フリガナ）
 氏 名
 電話番号

補助金の申請にあたり、所有する組積造の塀（石塀、れんが塀、万年塀、その他の積組造の塀）を次のとおり点検いたしましたので、危険なブロック塀等に該当することを確認願います。

なお、点検の結果は事実に相違ありません。

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|-----------|--------------------|--|------|-------------|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 地表面からの1.2m以下である | はい | いいえ |
| 2 | 塀の厚さ | 最下段の厚さが高さの10/100以上ある | はい | いいえ |
| 3 | 控壁 | 4 m以内ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出している 又は、最下段の厚さが高さの15/100以上ある | はい | いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ (不明) |
| 5 | 傾き ひび割れ | 全体的に傾いている 又は1 mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| 6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 7 | その他 | 塀が土留めを兼ねている、又は石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 判定 | | | | |
| | 7項目のうち、1つ以上の不適合がある | | いいえ | はい |
| | 道路からの高さが1 m以上ある | | いいえ | はい |

| 狭山市確認欄 | |
|--------|---|
| 確認日 | |
| 担当者 | |
| 確認結果 | <input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に 該当します。 |
| | <input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に 該当しません。 |